

久米島町立小中学校照明設備LED化業務  
既設照明設備数量表

## 数量総括表

No.	施設名称	台数合計	灯数合計	備考
01	球美中学校	389	532	
02	仲里幼稚園	26	27	
03	仲里小学校	442	558	
04	美崎小学校	358	486	
05	比屋定小学校	401	650	
06	大岳小学校	407	538	
07	久米島西中学校	525	822	
08	清水幼稚園	46	48	
09	清水小学校	549	707	
10	久米島小学校	336	373	
	合 計	3,479	4,741	

球美中学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■ 1階					
生徒玄関軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
玄関（下足）	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
廊下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	9	9	9	33
2年1組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
5組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
4組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
男子トイレ	ダウンライト LED				
女子トイレ	ダウンライト LED				
多目的トイレ	ダウンライト LED				
3組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	6	6	6	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
シャワー・トイレ	ダウンライト LED				
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
給食室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
■ 2階					
階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
廊下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	11	11	11	33
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
1年1組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	7	7	7	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
男子トイレ	ダウンライト LED				
女子トイレ	ダウンライト LED				
3年1組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
普通教室(大)	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	10	10	10	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44
■ 1階					
通路	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
給食室裏口	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
廊下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
教材室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
相談室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
生徒会室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
倉庫	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
技術教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	14	14	14	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
油脂庫	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
階段室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
屋上	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 400形	3	3	3	435
■ 特別教室棟 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	4	4	4	33
理科教室	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44
美術教室	直管蛍光灯 FL40形	21	42	42	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
階段室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
■ 2階					
廊下（軒下）	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	3	3	3	33
家庭科教室（被服）	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
家庭科教室（調理）	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
■ 体育館					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML27 電球色	2	2	2	34
ホール	ベースライト〈トラフW80〉FLR40形 2灯 ウォールフォッシャー	1	1	1	88
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉メタハラ(MF) 400形×2	25	25	25	880
ステージ左側	ブラケット クリプトン球 60形	3	3	3	54
モニター室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
和室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
トイレ	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2	2	15
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
ステージ	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
ステージ右側	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
物品庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
多目的トイレ	ダウンライト Φ150 FDL13	1	1	1	15
女子トイレ	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3	22
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
■ 2階					
階段室	非常灯 40形階段誘導灯	1	1	1	44
廊下	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2	2	15
指導員室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
ミーティングルーム	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	44
	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
軒下（廊下）	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
2階ステージ側	非常灯 20型階段誘導灯	1	1	1	22
廊下	ダウンライト Φ150 FDL13	1	1	1	15
体育館周りの軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	7	7	7	33
■ グランド					
運動場	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 1000形	2	2	2	1030
建物上部	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 1000形	1	1	1	1030
■ クラブハウス					
外壁	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2	22
学習センター	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
シャワー室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
シャワー室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
体育倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
物置	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
小計		389	532		

仲里幼稚園 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
土間	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
職員室	ベースライト〈直付W230〉 LED				
	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
遊戯室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	8	8	8	88
	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	1	1	1	88
便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
洗面	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
用具	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
保育室1	ベースライト〈直付W230〉 LED				
保育室2	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	1	1	1	88
小計		26	27		

仲里小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■管理・普通・特別教室棟 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
玄関	スクエアライト □570 直付 FL20×5	1	1	1	110
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯	4	4	4	22
	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	10	10	10	33
	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯	2	2	2	22
生徒玄関軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
玄関	スクエアライト □570 直付 FL20×5	4	4	4	110
階段横	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	直管蛍光灯 FL40形	11	11	11	44
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 1灯	1	1	1	44
給食受入口	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
事務室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
校長室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
	スクエアライト □570 直付 FL20×5	2	2	2	110
職員室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44
中廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	1	1	1	33
宿直室	シーリングライト FCL32・40形 和風ペンダント	1	1	1	79
給仕室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	シーリングライト FCL32・40形 和風ペンダント	1	1	1	79
	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17
保健室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
職員トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
3年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
2年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
1年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
男子トイレ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 1灯	2	2	2	44
女子トイレ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 1灯	2	2	2	44
理科室	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	7	7	7	72
	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	2	2	2	72
理科準備室	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	3	3	3	72
図書室	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3	54
	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	16	16	16	72
	スクエアライト □470 直付 FHP23×2	3	3	3	52
	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3	54
玄関	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
階段室1	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
■ 2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	15	15	15	33
	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	3	3	3	33
コンピューター室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
英語専科	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
6年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
5年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
4年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
男子トイレ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 1灯	2	2	2	44
女子トイレ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 1灯	2	2	2	44
階段室2	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
R階	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
図工教室	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	9	9	9	72
	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	2	2	2	72
図工準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
音楽室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
屋上	HIDランプ〈投光器〉道路灯 HF200形	4	4	4	228
■車庫					
車庫内	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
■普通特別教室棟					
軒下	ダウンライト Φ175 FML13	2	2	2	18
ホール	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
	ダウンライト Φ200 FDL13	2	2	2	15
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	10	10	10	33
	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	1	1	1	33
たんぽぽ①	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
たんぽぽ②	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
倉庫	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
なでしこ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
もも	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
■ 2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	5	5	5	33
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
	直管蛍光灯 FL20形	6	6	6	22
家庭科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
和室	スクエアライト □570 直付 FL20×5	1	1	1	110
外壁	ブラケット FL20 防雨型	10	10	10	22
■ 体育館					
軒下	ダウンライト Φ200 FML18	2	2	2	22
渡廊下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
玄関	スクエアライト □570 直付 FPL36×3	4	4	4	114
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉メタハラ(MF) 400形×2	16	16	16	880
ステージ	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44
ステージ右側	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
ステージ裏側	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
ステージ左側	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	3	3	44
	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8	44
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
階段室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	2	2	2	44
2階（ステージ上）	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
外壁	ブラケット FL20 防雨型	6	6	6	22
屋上	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 400形	1	1	1	435
小計		442	558		

美崎小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■校舎 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
玄関	スクエアライト □570 直付 FL20×4	1	1	1	88
事務室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
宿直	シーリングライト FCL32・40形 和風ペンダント	1	1	1	79
給湯室	ベースライト〈直付W230〉LED				
公仕室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
校長室	ベースライト〈直付W230〉LED				
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	17	17	17	33
	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	2	2	2	33
職員室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
保健室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
給食搬入	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
給食室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
給食出入口	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
理科室	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	7	7	7	72
	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	2	2	2	72
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
昇降口	スクエアライト □570 直付 FL20×4	4	4	4	88
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
トイレ男子	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
トイレ女子	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
1・2年	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	7	7	7	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
3・4年	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
玄関軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
■ 2階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	19	19	19	33
図書室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	14	28	28	44
パソコン教室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
教材室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
音楽教室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
5年生	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	7	7	7	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
6年	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
2組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
階段室	ベースライト〈トラフW80〉FLR20形 1灯	2	2	2	22
	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
3階室	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	3	3	3	33
屋根	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 400形	3	3	3	435

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■特別教室棟 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	3	3	3	33
図工室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	11	11	11	88
	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
図工準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
■2階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	3	3	3	33
階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
■体育館					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	7	7	7	33
	ブラケット FL20 防雨型	5	5	5	22
玄関	ダウンライト Φ150 60W相当	4	4	4	54
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉 メタハラ(MF) 400形×2	12	12	12	880
器具庫1	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
器具庫2	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
ステージ	直管蛍光灯 FL40形 無線調光	24	48	48	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
ステージ右	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
ステージ裏	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54
ステージ左	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
2階段室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
2階通路	直管蛍光灯 FL20形	8	8	8	22

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■グラウンド					
グラウンド 2 か所	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 400形	4	4	4	435
小計		358	486		

比屋定小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
<b>■管理棟 1階</b>					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
玄関・廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	3	3	3	33
事務室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
校長室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
職員室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	15	15	15	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
階段室	ベースライト〈トラフW80〉FLR20形 1灯	2	2	2	22
<b>■2階</b>					
フロア	スクエアライト □570 直付 FL20×5	1	1	1	110
視聴覚室前室	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	1	1	1	33
視聴覚室	直管蛍光灯 FL40形	20	40	40	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
録音室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
準備室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
図書室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
屋上	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 400形	1	1	1	435
外壁	ブラケット □280×100 FL15	1	1	1	17
<b>■特別教室棟 1階</b>					
理科教室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
<b>■2階</b>					
家庭科教室	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
家庭科準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
軒下1・2階	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	4	4	4	33

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■普通教室棟 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
生徒玄関	直管蛍光灯 FL20形	4	20	20	22
廊下	直管蛍光灯 FL20形	19	38	38	22
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
びひんしつ	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
清掃用具置場	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
女子トイレ	ベースライト〈直付W150〉FLR40形 1灯	2	2	2	44
男子トイレ	ベースライト〈直付W150〉FLR40形 1灯	2	2	2	44
保健室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
理科教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
給食受入室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
給食受入前室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
技術教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	10	10	10	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
棚下	ベースライト〈トラフW80〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
階段室	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22
■ 2階					
廊下	直管蛍光灯 FL20形	16	32	32	22
てんじしつ	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
しゅうじ教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
英語ルーム	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
女子トイレ	ベースライト〈直付W150〉 FLR40形 1灯	2	2	2	44
男子トイレ	ベースライト〈直付W150〉 FLR40形 1灯	2	2	2	44
社会科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
教育相談室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
美術教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
音楽教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
■体育館					
外壁	ブラケット □280×100 FPL13	13	13	13	15
ホール	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	スクエアライト □275 埋込 FPL27×2	2	2	2	48
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉 メタハラ(MF) 400形×2	16	16	16	880
ステージ右側	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
ステージ裏側	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
ステージ左側	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
階段（両側）	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
器具庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
横玄関	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34
	スクエアライト □275 埋込 FPL27×2	2	2	2	48
女子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
男子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
階段室	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 2灯	2	2	2	44
多目的トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17
小計		401	650		

大岳小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■校舎棟 1階					
玄関(柱)	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2	22
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
下駄箱	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形1灯(FCL30)	15	15	15	33
事務室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	3	3	3	88
印刷室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	1	1	1	88
宿直室前	ダウンライト Φ100 60W相当 電球色	1	1	1	54
宿直室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
公仕室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	2	2	2	88
流し台	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17
和室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
校長室	ベースライト〈直付W230〉LED				
職員室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	11	11	11	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	1	1	1	88
保健室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
給食受入	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	3	3	3	88
給食受入出入口	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
玄関左軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
職員室便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
物置	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
1年1組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	7	7	7	88
	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
2年1組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	6	6	6	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	3	3	3	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形2灯	1	1	1	88

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
3年1組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	5	5	5	88
	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
階段室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
■ 2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	15	15	15	33
英語教室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
図書室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	16	16	16	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
6年1組	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
軒上	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 400形	1	1	1	435
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	9	9	9	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	9	9	9	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	9	9	9	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
■特別教室棟 1階					
廊下	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
理科室	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 2灯	8	8	8	44
	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 2灯	1	1	1	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
家庭科室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	11	11	11	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
家庭科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
階段室	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22
	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22
■ 2階					
廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22
教材室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
コンピュータ室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
コンピュータ準備室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
■ 3階					
廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
音楽教室	直管蛍光灯 FL40形	16	16	16	44
	スクエアライト □450 埋込 FPL36×3	9	9	9	114
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
■ 体育館					
玄関	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	6	6	6	33
ホール	直管蛍光灯 FL20形	3	15	15	22
	直管蛍光灯 FL40形	5	5	5	44
アリーナ前	直管蛍光灯 FL20形	6	12	12	22
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉メタハラ(MF) 400形×2	20	20	20	880
ステージ右	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
倉庫	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	ブラケット Φ188 FDL13 電球色	1	1	1	15
ステージ裏	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
ステージ左器具庫C	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
ステージ左	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
ステージ階段	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
2階ステージ上	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
器具庫 A	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
器具庫 B	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
多目的トイレ	ブラケット ボール電球60形 電球色	1	1	1	54
男子トイレ	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3	22
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
ホール前階段	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
ホール上玄関出入口	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
体育館壁外回り	ブラケット □280×100 FDL18	6	6	6	18
体育館外側・左側倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
体育館外側・裏側倉庫	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
■プール					
正面玄関	ブラケット 小型シーリングΦ300 IL60	3	3	3	54
ホール玄関	直管蛍光灯 FL20形	4	20	20	22
監視室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
便所前	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
便所	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
プール入口	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
外側倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
投光器	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 400形	1	1	1	435
外側男子トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22
外側女子トイレ	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22
工事費計					
小計		407	538		

## 久米島西中学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■普通教室棟 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
昇降口	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	11	11	11	36
図書室	直管蛍光灯 Hf32形	19	38	38	36
倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
すこやか教室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36
多目的トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
女子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36
男子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36
倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36
3年1組	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36
	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36
3年2組	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36
	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36
階段室	スクエアライト □275 埋込 FPL27×3	2	2	2	72
	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36
■2階					
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	11	11	11	36
生徒会室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36
2年1組	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36
	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36
2年2組	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36
	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36
トイレ前室	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1	18
女子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36
男子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36
1年2組	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36
	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36
1年1組	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36
	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36
ベランダ側軒下(1・2階)	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	13	13	13	33
■多目的教室棟					
外壁	ブラケット LED				

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
玄関	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34
	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2	54
トイレ前室	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3	54
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
男子トイレ	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3	54
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
女子トイレ	ブラケット 白熱電球 60形	4	4	4	54
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
多目的ホール	ダウンライト〈高天井〉 Φ300 水銀灯(HF) 250形	11	11	11	275
	ダウンライト〈高天井〉 Φ300 水銀灯(HF) 250形	5	5	5	275
ステージ	直管蛍光灯 FL40形 調光	3	3	3	44
	直管蛍光灯 FL40形 調光	3	6	6	44
倉庫 1	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
倉庫 2	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
■特別教室棟 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	12	12	12	33
さわやか	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
理科室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
	直管蛍光灯 FL40形	11	22	22	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
家庭科教室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
家庭科準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
教官室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
技術教室	直管蛍光灯 FL40形	31	62	62	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
油脂庫	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
階段室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
■2階					
のびやか	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
コンピューター室	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	12	12	12	33
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
美術教室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	44
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
音楽教室	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
	ブラケット 60W電球 (調光)	12	12	12	54
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
■体育館					
ホール	スポットライト〈フランジ〉LED				
	スクエアライト □450 埋込 FPL36×3	3	3	3	114
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉LED				
ステージ	直管蛍光灯 LED				
控室	直管蛍光灯 LED				
教官室	直管蛍光灯 LED				
控室	直管蛍光灯 LED				
倉庫	直管蛍光灯 LED				
女子トイレ	直管蛍光灯 LED				
	直管蛍光灯 LED				
	直管蛍光灯 LED				
更衣室	直管蛍光灯 LED				
男子トイレ	直管蛍光灯 LED				
	直管蛍光灯 LED				

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 LED				
更衣室	直管蛍光灯 LED				
階段室	スポットライト〈フランジ〉 LED				
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18 電球色	2	2	2	22
外壁	ブラケット LED				
	ブラケット LED				
■管理棟					
玄関・廊下	直管蛍光灯 Hf32形	10	10	10	36
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36
印刷室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
給湯室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36
女子ロッカー室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
休憩室	シーリングライト FCL30・40形 和風	1	1	1	77
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
男子ロッカー室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
休憩室	シーリングライト FCL30・40形 和風	1	1	1	77
カウンセリング室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36
保健室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36
トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
物置	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
女子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
男子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
職員室	直管蛍光灯 Hf32形	16	32	32	36
備品室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36
校長室	直管蛍光灯 Hf32形	10	20	20	36
	ブラケット ボール電球40形	2	2	2	36
外側 男子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
外側 女子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
外側 女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
外側 男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
外側 倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	11	11	11	33

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■その他					
電気室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36
屋上	HIDランプ〈投光器〉 水銀灯(HF) 400形	2	2	2	435
学校入口防犯灯	HIDランプ〈投光器〉 防犯灯 HF100形	2	2	2	110
小計		525	822		

清水幼稚園 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
軒下	ブラケット Φ188 IL60 電球色	3	3	3	54
玄関・廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	7	7	7	33
職員室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
トイレ前	ダウンライト Φ200 IL60	1	1	1	54
シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
台所	ベースライト〈直付W230〉LED				
更衣室	シーリングライト FCL30・40形 和風	1	1	1	77
トイレ	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
遊戯室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	9	9	9	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
たんぽぽ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	6	6	6	88
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
すみれ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	6	6	6	88
	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
屋上	HIDランプ〈投光器〉水銀灯(HF) 400形	1	1	1	435
	HIDランプ〈投光器〉道路灯 HF200形	1	1	1	228
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
小計		46	48		

清水小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■普通教室棟1 1階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
昇降口	スクエアライト □570 直付 FL20×4	6	6	6	88
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	12	12	12	33
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
4組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
3組	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
備品室・生活科ルーム	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
清掃用具等室	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2	54
階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2	54
■ 2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	13	13	13	33
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
にこにこ	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	7	7	7	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	6	6	6	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
児童会室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
■普通教育棟2 1階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	9	9	9	33
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
1の1	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	7	7	7	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
2の1	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
3の1	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
倉庫	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
階段室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
■2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	9	9	9	33
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
6の1	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
5の1	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	5	5	5	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
4の1	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
■管理棟					

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
玄関	スクエアライト □570 直付 FL20×4	1	1	1	88
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	10	10	10	33
事務室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
校長室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
職員室	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	9	9	9	72
中廊下	ダウンライト Φ100 60W相当	2	2	2	54
宿直室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
公仕	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17
保健室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
男職トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
女職トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
給食受入	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
階段室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
■ 2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯 (FCL30)	8	8	8	33
図書館	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	14	14	14	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
研修室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
教材室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
■特別教室棟					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	6	6	6	33
廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
図工教室	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
図工準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
トイレ (男・女)	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1	18
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
理科教室	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
階段室	スクエアライト □470 直付 FPL27×2	3	3	3	48
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
■2階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	7	7	7	33
廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
家庭科教室	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
家庭科準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
コンピュータ教室	ベースライト 〈埋込W300〉 FLR40形 2灯	16	16	16	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
■3階					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	4	4	4	33
	ブラケット クリプトン球 60形	2	2	2	54
廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
音楽教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
男・女トイレ	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1	18
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44
視聴覚教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
視聴覚準備室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44
非常階段（左側）	ブラケット Φ188 IL60 電球色	3	3	3	54
■体育館					
軒下	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
ホール	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
男子トイレ前室	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54
男子トイレ	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
女子トイレ前室	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54
女子トイレ	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉メタハラ(MF)400形	20	20	20	440
ステージ	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	ブラケット 60W電球（調光）	1	1	1	54

既設ランプ・器具					
場所	既設器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
ステージ左側	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
ステージ裏側	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44
ステージ右側	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
ステージ階段（両側）	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
器具庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
ミーティング室	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
外壁	直管蛍光灯 FL20形	8	8	8	22
裏玄関	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	4	4	4	33
小計		549	707		

久米島小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
■ 1階					
職員廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯	4	4	4	22
事務所	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	1	1	1	88
校長室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
	シーリングライト FCL32・40形	2	2	2	80
職員室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	12	12	12	88
トイレ（男・女）	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2	54
宿直室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
印刷室	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 2灯	2	2	2	44
給仕室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
湯茶室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 1灯	1	1	1	44
	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17
放送室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44
中央通路	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
軒下（昇降口前）	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	2	2	2	33
昇降口	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
廊下	ベースライト〈直付W230〉FLR20形 1灯	15	15	15	22
保健室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	3	3	3	88
職員トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
1年	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	6	6	6	88
	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	2	2	2	88

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
普通教室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
2・3年	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
給食室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
倉庫	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54
車庫	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 1灯	1	1	1	44
給食搬入口	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
相談室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
トイレ	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30	1	1	1	33
理科準備室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
理科教室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	9	9	9	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
階段室1	ベースライト〈トラフW80〉 FLR20形 1灯	2	2	2	22
階段室2	ベースライト〈トラフW80〉 FLR20形 1灯	2	2	2	22
■ 2階					
廊下	ベースライト〈直付W230〉 FLR20形 1灯	15	15	15	22
図書室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	16	16	16	88
備品室（ベランダから）	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	4	4	4	88
コンピュータ室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	12	12	12	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
コンピュータ準備室	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	3	3	3	88
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
5・6年	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
4年	ベースライト〈直付W230〉 FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
特支B	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	8	8	8	88
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
家庭科教室	ベースライト〈直付W230〉Hf32形 2灯	12	12	12	72
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44
音楽教室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	11	11	11	88
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
音楽準備室	ベースライト〈直付W230〉FLR40形 2灯	4	4	4	88
■体育館					
外壁	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2	22
ホール	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
廊下	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17
	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
多目的トイレ	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54
女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3	22
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17
	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54
更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
アリーナ	HIDランプ〈高天井〉メタハラ(MF) 400形×2	20	20	20	880
ステージ右側	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44
階段	スクエアライト □470 直付 FPL27×2	2	2	2	48
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44
ステージ裏側	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44
ステージ左側	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44
階段室	スクエアライト □570 直付 FL20×5	2	2	2	110

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
コミュニティ室	直管蛍光灯 Hf32形	14	28	28	36
給湯室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36
	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1	1	22
外側 男子トイレ	ベースライト〈トラフW80〉 LED				
	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
外側 女子トイレ	ベースライト〈トラフW80〉 LED				
	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
外壁	ブラケット Φ188 IL60 電球色	1	1	1	54
	ブラケット Φ188 IL60 電球色	2	2	2	54
器具庫・備蓄倉庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
体育館下倉庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44
小計		336	373		